

I. Comunidad Autónoma

1. Disposiciones Generales

Consejería de Administración Pública e Interior

13001 ORDEN de 11 de diciembre de 1990 de la Consejería de Administración Pública e Interior por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia relativa al recurso contencioso administrativo interpuesto por don Mariano Fontes Servet.

Se dispone el cumplimiento en sus propios términos, de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el 21 de noviembre de 1990, relativa al recurso contencioso administrativo interpuesto por don Mariano Fontes Servet, cuya referencia es la siguiente:

En el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Mariano Fontes Servet contra la Consejería de Administración Pública e Interior de la Comunidad Autónoma de

Murcia, sobre la selección de los funcionarios para ser adscritos provisionalmente a los puestos de trabajo vacantes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en fecha 21 de noviembre de 1990, ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Mariano Fontes Servet contra la Orden de 22-2-90 de la Consejería de Administración Pública e Interior, en cuanto desestimó el recurso de reposición formulado contra la Orden de 15-12-89, debemos anular y anulamos parcialmente las mismas, por no ser conformes a derecho, en los aspectos referidos en el cuarto, quinto y sexto fundamento jurídico de la presente resolución; sin costas.»

El Consejero de Administración Pública e Interior, **Juan José García Escribano.**

4. Anuncios

Consejería de Economía, Industria y Comercio

13087 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos previstos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de línea aérea de media tensión y centro de transformación de intemperie de 25 KVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: Fulсан, S.A., con domicilio en calle Garcilaso de la Vega, A-1 (Campoamor).
- Lugar de la instalación: Finca La Condesa.
- Término municipal: Torre-Pacheco.
- Finalidad de la instalación: Riego por goteo.
- Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en línea de H.E.S.A. y finaliza en C.T.I. del peticionario. Tendrá una longitud de 85 metros. Tensión de suministro 20 KV., conductores LAC 28/2. Aisladores Arvi-32 V., E-1503. Apoyos normalizados tipo P de 12 metros. El C.T.I. será de tipo intemperie. Relación de transformación $20.0000 \pm 5 \pm 2,5\% / 380-220$ V., con una potencia de 25 KVA. Refrigeración natural en baño de aceite. Neutro accesible en B.T.
- Presupuesto: 1.209.000 pesetas.
- Expediente n.º AT-15.235.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General,

sita en calle Nuevas Tecnologías, s/n., y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 23 de noviembre de 1990.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador.**

12762 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos previstos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un Proyecto de L.S.A.T. (20 KV.), cuyas características principales son:

- Peticionario: Gran Murcia, S.A., con domicilio en calle Del Pino, s/n., de Casillas.
- Lugar de la instalación: Calle Del Pino, s/n., de Casillas.
- Término municipal: Murcia.
- Finalidad de la instalación: Alimentación de C.T. para distribución a edificio de viviendas.
- Características técnicas: La L.S.A.T. tiene su origen en la entrada del C.T.A. propiedad de «Rostoy, S.A.». Su longitud es de 115 metros; el conductor es RRF-3P, de 3×95 mm². Al. 12/20 KV., y la tensión de servicio es de 20 KV.
- Presupuesto: 1.593.660 pesetas.