

I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Economía, Industria y Comercio

11159 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.S.M.T., alimentación al CTA, cuyas características principales son:

- Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de Cieza con domicilio en Plaza José Antonio.
- Lugar de la instalación: Inmediaciones Polideportivo y Lonja.
- Término municipal: Cieza.
- Finalidad de la instalación: Alimentación C.T.A. 160 kVA. para suministro a Lonja.
- Características técnicas: La línea eléctrica subterránea tiene su origen en penúltimo apoyo L.A.M.T. que alimenta a CT Polid. y su final en C.T.A. 160 kVA. servicio Lonja, con una longitud de 615 metros y tensión de suministro 20 kV., conductores NM-RSF1-3P/P3 FJ, Al 3(1 x 95) mm² y aisladores para tensión de 24 kV.
- Presupuesto: 5.619.564 pesetas.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Técnico autor del proyecto: Jesús Laorden Núñez.
- Expediente n.º AT-13.922.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 29 de abril de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

11161 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de Ampliación de C.T. de 100 a 500 kVA., cuyas características principales son:

- V.S. Naval Magazine (Marina de Guerra de los EE.UU. con domicilio en Fuel-Department, edif.-323, muelle de San Pedro (Cartagena).
- Lugar de la instalación: el mismo.
- Término municipal: Cartagena.
- Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica a la Base.
- Características técnicas: El C.T. será de tipo caseta de transformación, relación de transformación 11-20 kV/460-266 V., potencia 500 kVA., trifásico-refrigeración DN/AN-Grupo de conexión D y n.
- Presupuesto: 2.842.300 pesetas.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Técnico autor del proyecto: Tomás Ballester Rodríguez.

- Expediente n.º AT-1.590.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 25 de noviembre de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

172 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de línea y C.T. de 100 kVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: José Ballester González, con domicilio en Avda. Dr. Artero Guirao n.º 154, San Pedro del Pinatar.
 - Lugar de la instalación: San Pedro del Pinatar.
 - Término municipal: San Pedro del Pinatar.
 - Finalidad de la instalación: Electrificación viviendas.
 - Características técnicas: La línea eléctrica tiene su origen en L.A.M.T. a C.T.I. Los Antolinos de H.E. y finaliza en C.T.I. que se describe. Longitud de 35 metros. Tensión suministro 20 kV. Conductores LA-56. Aisladores cadenas 3 elementos Esperanza 1503. Apoyos metálicos de celosía y presilla.
- El C.T. tipo intemperie. Relación de transformación 20/380-220 V. con una potencia de 100 kVA.
- Presupuesto: 4.845.372 pesetas.
 - Procedencia de los materiales: Nacional.
 - Técnico autor del proyecto: Victor González Pumariega, Ingeniero Técnico Industrial.
 - Expediente n.º AT-14.219.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 9 de diciembre de 1988.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

153 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de L.A.M.T. y C.T.I. de 100 kVA., cuyas características principales son:

- Peticionario: Fernando Díaz y J. Antonio Gil, C.B. con domicilio en calle España, 43, Yecla.
- Lugar de la instalación: Paraje «Los Pinillos».
- Término municipal: Yecla.