

4902 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T. de 400 kVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Tecny-Stand, S.A., con domicilio en Camino de los Leñadores, s/n.
- b) Lugar de la instalación: El Palmar.
- c) Término municipal: Murcia.
- d) Finalidad de la instalación: Fábrica de estanterías metálicas.
- e) Características técnicas: El C.T. será de tipo convencional para acometida subterránea. Relación de transformación 20.000/398-230 V. Potencia 400 kVA.
- f) Presupuesto: 1.924.525 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Francisco García García.
- i) Expediente n.º AT 14.443.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 5 de mayo de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

4820 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de C.T. de 400 kVA., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con domicilio en Plaza Luis Molina, 1.
- b) Lugar de la instalación: Lo Pagán.
- c) Término municipal: San Pedro del Pinatar.
- d) Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico recinto ferial.
- e) Características técnicas: El C.T. será de tipo homologado por HESA (obra civil). Relación de transformación 20/11 KU-380/220 V. Potencia 400 kVA.
- f) Presupuesto: 2.568.051 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: José María Bernabé Tomás.
- i) Expediente n.º AT 14.433.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle

Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 25 de abril de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.

4929 ANUNCIO de información pública de instalación eléctrica de alta tensión.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.917/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa para la ejecución de un proyecto de modificación de subestación transformadora de 66/20 11 kV., cuyas características principales son:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica Española, S.A., con domicilio en calle Hermosilla, 3.
- b) Lugar de la instalación: La Unión.
- c) Término municipal: La Unión.
- d) Finalidad de la instalación: Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características técnicas: Subestación transformadora 66/20/11 kV. Potencia de 25 MVA (2 transf. de 10 y 15 MVA). La modificación consiste en la sustitución del transformador T-1, relación 66/11 kV., 15 MVA, por otro de relación 66/20 kV. y 10 MVA. Equipamiento de una celda de reserva, de 66 kV., para salida de L/ La Manga. Se instalarán seccionadores en las dos celdas de línea restantes y se montará un juego trifásico de autoválvulas en las barras generales de 66 kV. Montaje de un conjunto de celdas de distribución a 20 kV. y de dos baterías de condensadores de 5.400 kVA. c/u. Se desmontan 10 celdas de las existentes a 11 kV. Se mejoran los servicios de control, protecciones y servicios auxiliares del centro con la instalación de nuevos cuadros y equipos de corriente continua.
- f) Presupuesto: 70.987.262 pesetas.
- g) Procedencia de los materiales: Nacional.
- h) Técnico autor del proyecto: Félix Cabezón Valero.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Nuevas Tecnologías, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 12 de abril de 1989.—El Director General de Industria, Energía y Minas, **Enrique Soriano Pescador**.