

78 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

- a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.
- b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.
- c) Lugar de la instalación:
Murcia.
- d) Finalidad:
Sustitución del CTI actual.
- e) Características:
Centro de transformación sobre poste, relación de transformación $20.000 \pm 5\%/398-230$ V y una potencia de 100 KVA.
- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
965.445 pesetas.
- h) Expediente núm. AT 12.195.
- i) Técnico autor del proyecto:
Ingeniero industrial Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de enero de 1984.—
El director regional de Tecnología, Energía y Promoción.

79 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

- a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.
- b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.
- c) Lugar de la instalación:
Javalí Nuevo.
- d) Finalidad:
Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características:
Línea eléctrica aérea con origen en línea a CTA Comunidad de Regantes y final en CTI «Quijero»; tendrá una longitud de 42 metros, tensión de suministro 11/20 KV, conductores Lac-28/2, aisladores Rígidos Arvi-32 y apoyos metálicos.

Centro de transformación sobre poste, relación de transformación $11.000 \pm 5\%/398-220$ V y una potencia de 50 KVA.

- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
1.037.012 pesetas.
- h) Expediente núm. AT 12.196.
- i) Técnico autor del proyecto:
Ingeniero industrial Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de enero de 1984.—
El director regional de Tecnología, Energía y Promoción.

80 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

- a) Peticionario:
Hidroeléctrica Española, S. A.
- b) Domicilio:
Calderón de la Barca, 16, Alicante.
- c) Lugar de la instalación:
Abanilla.
- d) Finalidad:
Mejora y ampliación del suministro.
- e) Características:
Línea eléctrica con origen en línea 11 KV al CTI «Ctra. de Murcia» y final en CTI «Dionisio Bueno»; tendrá una longitud de 225 metros, tensión de suministro 11/20 KV, conductores Lac-28/2, aisladores Arvi-32 y apoyos metálicos.

Centro de transformación tipo intemperie, relación de transformación $11/20.000 \pm 5\%/398-230$ V y 50 KVA de potencia.

- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
1.745.781 pesetas.
- h) Expediente núm. AT 12.197.
- i) Técnico autor del proyecto:
Ingeniero industrial Francisco Arroyo Montánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de enero de 1984.—
El director regional de Tecnología, Energía y Promoción.

81 A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

- a) Peticionario:
Ayuntamiento de Aguilas.
 - b) Domicilio:
Aguilas (Murcia).
 - c) Lugar de la instalación:
Pedanía de Los Arejos, término municipal de Aguilas.
 - d) Finalidad:
Suministro de energía a instalación elevadora de agua potable.
 - e) Características:
Línea eléctrica con origen en línea 20 KV «Los Arejos-Aguilas», de H. E., y final en CT en proyecto; tendrá una longitud de 305 m., tensión de suministro 20 KV, conductores Lac-28/2, aisladores E-1503 y Arvi-32, apoyos metálicos 12 P-1.400 y 12P-400.
- Centro de transformación intemperie sobre poste, relación de transformación $20.000/380-220$ V y una potencia de 25 KVA.

- f) Procedencia materiales:
Nacional.
- g) Presupuesto:
1.544.704 pesetas.
- h) Expediente núm. AT 12.198.
- i) Técnico autor del proyecto:
Ingeniero industrial Diego Sánchez Carrasco.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Caballero, 26, y formularse a la misma las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Murcia, 11 de enero de 1984.—
El director regional de Tecnología, Energía y Promoción.